



МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"Мосводоканал"

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ

105005, Москва, Плетешковский пер., 4. Тел. (499) 263-02-20, факс (499) 261-07-24, E-mail: peukst@mosvodokanal.ru, ОКПО 03285919

24.09.14 № 8/к
На № _____ от _____

ТСЖ «Ломоносовский, 18»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Район канализационной сети №9 сообщает, что на основании проведенного технического обследования канализационных выпусков из здания с помощью видео диагностики, на предмет целостности труб по адресу: Ломоносовский проспект, д.18, установлено: канализационные выпуски у подъездов №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13- d=100мм (чугун) находятся в технически исправном состоянии.

Вывод: данные канализационные выпуски пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Подъезд №12 – d=100мм (чугун) канализационный выпуск находится в аварийном состоянии, на расстоянии 11-12 метров от колодца, возле стенки здания наблюдается скопление воды, которая не уходит в городскую канализацию, истерт нижний свод трубы (полное отсутствие основания) и образование мешка.

Вывод: для предотвращения провала трубы, необходимо срочно провести реновацию канализационного выпуска (полная замена ветхого трубопровода) с увеличением диаметра не менее d=150мм.

Зам. начальника
начальник СЭ-1 РКС №9



С.А. Белый

Галустян Е.Х.
8(499) 134 44 25